

Zbog istjecanja amonijaka u tvornici Valipile radnice zatražile liječničku pomoć

Kategorija: CRNA KRONIKA Ažurirano: Ponedjeljak, 15 Srpanj 2019 13:07

Objavljeno: Ponedjeljak, 15 Srpanj 2019 11:09

Zbog istjecanja amonijaka u tvornici na području Svetog Petra u Šumi, liječničku pomoć zatražile su dvije žene.

U nedjelju, 14. srpnja oko 15.30 sati, u proizvodnom pogonu tvornice u Svetom Petru u Šumi, došlo je do istjecanja amonijaka. Policijski službenici obavili su očevid zajedno s inspektorom zaštite od požara te su utvrdili da je do istjecanja amonijaka došlo zbog propuštanja na vanjskom sigurnosnom ventilu kompresijske stanice sustava za hlađenje proizvodnog pogona.

Pazinski vatrogasci prebacili su protok amonijaka na drugi sigurnosni ventil, a zbog udisanja para amonijaka liječničku pomoć zatražile su dvije radnice, 23-godišnja i 41-godišnja državljanke Sjeverne Makedonije, izvijestila je PU istarska. (iPress/foto ilustracija)

