

Požar u postrojenju Kaštijuna ugašen

Kategorija: ISTRAAžurirano: Utorak, 07 Travanj 2026 09:41
Objavljeno: Utorak, 07 Travanj 2026 09:41

Sinoć je unutar betonske jame za prihvat otpada ispod primarnog shreddera (usitnjivača) u MBO postrojenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun zabilježeno zapaljenje manjeg dijela otpada.

Sustav zaštite od požara postrojenja odmah je reagirao te je požar ugašen bez ikakvih oštećenja na građevini i opremi, izvijestili su iz ŽCGO Kaštijun.

MBO postrojenje ŽCGO Kaštijun opremljeno je višeslojnim sustavom zaštite od požara koji obuhvaća sustav otkrivanja s hot-spot detektorima, GSME detektorima plinova i javljačima plamena, te sustav gašenja teškom pjenom, vodom i NOVEC plinom. Upravo je taj integrirani sustav potvrdio svoju učinkovitost.

Kao mjera predostrožnosti i u skladu s internim protokolima, zaštitarska služba koja je kontinuirano prisutna na lokaciji 24 sata dnevno bez odgode je na teren pozvala vatrogasce Javne vatrogasne postrojbe Pula. Na građevini i opremi MBO postrojenja nije nastala nikakva materijalna šteta. Postrojenje nastavlja s redovnim radom, kažu iz Kaštijuna. (iPress)

